



ESCLARECIMENTO:

Conforme questionado por telefone por interessado, as medidas do rack solicitado no anexo II do Processo 68/2017, Pregão 08/2017 são, conforme orientação da Divisão de Informática:

Medidas Rack
Dimensões mínimas:

Rack servidor padrão 19"
40u x 800 mm
Altura 1,90 m
Largura 0,60 m
Profundidade 0,80 m

Ainda, conforme informado na página 17 do Edital, item **Cabeamento de dados**:


O cabeamento de comunicação de dados se estende do armário de comunicações (rack) até as tomadas de comunicação de dados, estas presentes nas áreas ou postos de trabalho. Ao longo desse trajeto, devem estar dispostos em compartimentos **SEMPRE** separados (eletrocalha ou **eletrodutos zincados**).

Ainda, para fins de visita técnica, os horários de expediente normais da CMVSM são, conforme Ordem de Serviço 03/2017, exceto no caso de feriados ou ocasiões previstas no Decreto Executivo nº 34/2017 da Prefeitura Municipal de Santa Maria:

De segunda à quinta-feira: 8h às 12h, 13h30min às 17h30min
Sexta-feira, das 7h30 min às 13h30min

Dado que não este questionamento não impacta no prazo mínimo previsto no artigo 4º, V, da Lei Federal 10.520/02, fica mantida a data de abertura prevista no edital.

Santa Maria, 22 de Junho de 2017


Cristiano Portela
Pregoeiro