

Assunto **DÚVIDA URGENTE PREGÃO 11/2019**
De Janaína | Power Line Engenharia <analista@powerline.eng.br>
Para <licitacoes@camara-sm.rs.gov.br>
Data 2019-10-16 14:03
Prioridade Mais alta



Olá, bom dia!

Venho através deste fazer alguns questionamentos referentes ao pregão presencial de processo 103/2019 nº 11/2019 PPCI.

Alguns itens divergem informações de memorial e lista de material segundo fabricantes, por exemplo:

1. (LISTA DE MATERIAL) Cabo de cobre Blindado com fita de cobre 2x15 mm², tensão 1kw
(MEMORIAL) Cabo de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 4, isolamento em PVC (Policloreto de Vinila) antichama na cor vermelha, 105°C, classe de tensão 600V, seção 4 vias de 1,0 mm²

NOTA: segundo fabricantes, o cabo em questão, segundo norma, o mais usado é CABO BLINDADO 2 VIAS X 0,75MM P/ALARME DE INCÊNDIO ou CABO BLINDADO 2 VIAS X 1,50MM P/ALARME DE INCÊNDIO – ambos 600v

2. (LISTA DE MATERIAL)
- Joelho 90 Graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada Dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gás- fornecimento e instalação AF_12/2015
- Tê aço GALV D= 20MM (3/4)
(MEMORIAL) aparentemente nada consta.
3. (LISTA DE MATERIAL) central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 lacos 220V/12V – acessórios VRE-F, marca VERIN.
(MEMORIAL) [...]endereçável para até 250 dispositivo em seu laço [...] possuir protocolo de comunicação - marca Intelbras

NOTA: Preço direto de fábrica **3 vezes mais caros que preços da lista de material.**

4. (LISTA DE MATERIAL) Caixa Passagem de Alumínio 10x10 6CmCP 1010/6
(MEMORIAL) Caixa de Passagem em alumínio 20x20x12cm

Então devido a esses fatos, talvez não tenha ficado muito claro que tipo de cabo blindado será necessário no item 1, o item 2 deu a entender segundo memorial que não será usado, o item 3 é uma sugestão para reavaliarem os valores e o item 4 é o dobro do tamanho em memorial.

Gostaríamos de um retorno o mais breve possível, pois temos interesse em participar da licitação.



Janaína Rizzi Torres

Departamento de Compras

(54) 3028-8044 - (54) 9.9646-8963

Rua Visconde de Pelotas, 2548 - Caxias do sul -RS

www.powerline.eng.br

